



Będzin, dn. 05.05.2003r. - zaktualizowana w dn. 13.02.2017r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W CELU ZAINSTALOWANIA DODATKOWEGO WODOMIERZA DO PODLEWANIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH.

1. *Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747) - Art. 27 ust. 6* - dopuszcza możliwość montażu dodatkowych wodomierzy **do podlewania ogródków przydomowych**, czyli rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej.
2. **Pobór wody** przeznaczonej do podlewania ogródków przydomowych **może nastąpić w okresie od 15 kwietnia do 15 września** (roku kalendarzowego) zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70 z dnia 31.01.2002r. tablica 2 - Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków działkowych i upraw rolniczych)*.
3. Montaż dodatkowego wodomierza możliwy będzie po wydaniu odpłatnych warunków technicznych przez nasze Przedsiębiorstwo na pisemne zlecenie Usługobiorcy ubiegającego się o montaż, zawierające m.in. cel zużycia wody (oczko wodne, podlewanie ogródka, szklarni itp.) oraz propozycję - szkic przewodu - do istniejącej instalacji. Do zlecenia (wg wzoru) załączona być powinna mapa zasadnicza wraz z ewidencją gruntów i budynków lub mapa do celów projektowych (2 egz.).

Rozpatrzenie zlecenia o wydanie warunków technicznych jw. może nastąpić z chwilą uzyskania przez tut. Przedsiębiorstwo możliwości przeprowadzenia wizji w terenie, czyli nie wcześniej niż od 15 marca a najpóźniej do 15 września (roku kalendarzowego). Wnioski złożone po 15 września będą rozpatrywane po 15 marca roku następnego. Powyższe umożliwi pobór wody na cele podlewania ogródków przydomowych w terminach przywołanych w w/w Rozporządzeniu.

4. Warunki techniczne wydane być mogą tylko i wyłącznie po wizji w terenie pracowników MPWiK Sp. z o. o. Będzin:
 - dodatkowy wodomierz montowany być może tylko za wodomierzem głównym – bezpośrednio przed punktem poboru wody wyprowadzonym na zewnątrz budynku (przed wodomierzem dodatkowym winien być zawór przelotowy, za wodomierzem dodatkowym - zawór zwrotny) - schemat montażowy załączany będzie do warunków technicznych.
 - wymagane jest wyprowadzenie punktu/ów czerpalnego/ych do podlewania ogródków na zewnątrz budynku.
 - w przypadku stwierdzenia sąsiedztwa ze studzienką kanalizacyjną bądź kratką ściekową zgoda może nie zostać wydana. W praktyce do wydzielonego punktu czerpalnego może zostać podłączony wąż do mycia obejścia, samochodu itp., a zanieczyszczona woda trafi do kratki ściekowej.
 - wydana zgoda na rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej poprzez montaż dodatkowego wodomierza, będzie przedmiotem okresowej kontroli przez pracowników MPWiK Sp. z o. o. Będzin.
 - nie ma wymogu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
5. Koszt zakupu, montażu i eksploatacji (m.in. legalizacji) dodatkowego wodomierza ponosi Usługobiorca.
6. Rozdzielenie instalacji wodociągowej i montaż dodatkowego wodomierza winien być zrealizowany przez uprawnioną firmę. Po wykonaniu przedmiotowego zakresu robót należy ten fakt zgłosić do naszego Przedsiębiorstwa (**Dział Handlowy - tel. 267 - 42 - 18 ÷ 19 wew. 356, 330**) celem zaplombowania wodomierza, przedkładając raport z montażu i kartę gwarancyjną wodomierza. Usługę tą wykonuje na zlecenie nasze Przedsiębiorstwo.
7. Opłata za wodę bezpowrotnie zużytą będzie regulowana na podstawie sporządzonego przez Dział Handlowy **aneksu** do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz faktury, uwzględniającej wartość zużytej wody oraz opłatę abonamentową. Dział Handlowy będzie pilnował terminów legalizacji dodatkowych wodomierzy.